

ZDiK- XIII- 4314/kd/16/2003

Wałbrzych 22.10.2003r.

Wydział Gospodarki Miasta

23. 10. 2003



**Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego
ul. Opolska 11/19
52 - 010 Wrocław**

21a
73

dot.: projektu: " Kolektor kanalizacji sanitarnej Poniatów II w Wałbrzychu- Etap III"

Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu przychyliła się do Państwa prośby i odstępuje od stanowiska zawartego w postanowieniu nr 3/4314/2003 w punkcie 20 i 21.
W związku z powyższym niezbędne jest przyjęcie zaproponowanego przez Państwa rozwiązania odnośnie zwiększenia średnicy kanału deszczowego przynajmniej do $\varnothing 600$.
Ponadto w zadaniu inwestycyjnym należy ująć koszt związany z ewentualną przebudową istniejącego przepustu z uwagi na jego stan techniczny, jak również wykonaniem studni kontrolnej na początku przepustu w pasie drogi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. RO w/m
3. a/a

BIURO PROJEKTÓW
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
w Wrocławiu Spółka z o.o.
za zgodność z oryginałem:

LILIANA SZATAŃSKA
mgr inż. inżynierii środowiska
uprawniony projektant
w zakresie inżynierii sanitarnych i techniki wód
Uprawnienie nr 11/84/WO/PP

Z-ca DYREKTORA
dla Dróg

Anna Porada