



ocieplić 0,3 m warstwą keramzytu + 2x papa

UWAGA: pokrywy studni rewizyjnych dopasować do proj. rzędnej dróg lub istniejącego terenu w zależności od miejsca zabudowy. Zachować projektowane zagłębienie przewodów



Siedziba:
KanWo.pl
58-320 Walim
ul. Wyszyńskiego 83

OBIEKT: Budowa sieci kan. sanitarnej S1-S29 i wodociągowej P1-P26 -
Nowa Wieś w Dziecmorowicach
ADRES: Nowa Wieś w Dziecmorowicach

INWESTOR: WZWIK
PROJEKTANT:
mgr inż. Rafał Janiec
NBGP.V-7342/3/61/98

Profil kan. sanitarnej S4-25, S16-S27, S21-S29
SKALA: 1:100/1000
DATA: 03.2016