



Świdnica dn. 13-04-2016 r.

Znak sprawy Ś-OMM.4600.18.2016  
L.dz. 380/16

**KOLEKTOR-SERWIS**  
ul. Kmicica 69; 64-100 Leszno

*Dotyczy: uzgodnienia przejść poprzecznych projektowanymi sieciami kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej pod potokiem Czyżynka w obrębie miejscowości Struga (gm. Stare Bogaczowice).*

W odpowiedzi na Wasze pismo Wa/I/20/2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie jw. informujemy, że uzgadniamy przekroczenia koryta potoku Czyżynka w obrębie miejscowości Struga (gm. Stare Bogaczowice) projektowanymi sieciami kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej zgodnie z otrzymaną lokalizacją przejść oraz dokumentacją techniczną (schematy przekroczeń potoku Czyżynka – rysunki nr 01.00÷14.00) pod warunkiem wykonania przejść w technologii bezwykopowej (metodą przewiertu bądź przecisku) z zachowaniem rzędnych jak niżej :

nr rysunku	kilometraż [km]	rodzaj i średnica rura osłonowej	rzędna dna koryta ciek w miejscu przekroczenia [m n.p.m.]	rzędna górnej krawędzi rury osłonowej w miejscu przekroczenia [m n.p.m.]	głębokość przejścia [m]
01.00	6+175	PEHD Dn125 mm	372,92	371,52	1,40
02.00	6+431	Dz323,9 mm	374,47	373,13	1,34
03.00	6+697	PEHD Dn63 mm	376,03	374,63	1,40
04.00	6+746	PEHD Dn63 mm	376,25	374,85	1,40
05.00	7+102	Dz323,9 mm	380,42	379,37	1,05
06.00	8+578	Dz323,9 mm	394,43	393,25	1,18
07.00	9+173	PEHD Dn110 mm	403,70	402,30	1,40
08.00	9+293	Dz323,9 mm	405,20	404,00	1,20
09.00	9+613	PEHD Dn110 mm	409,55	408,15	1,40
10.00	9+768	Dz323,9 mm	411,30	409,97	1,33
11.00	9+874	Dz323,9 mm	413,01	411,81	1,20
12.00	9+920	PEHD Dn63 mm	413,30	411,90	1,40
13.00	9+989	PEHD Dn63 mm	414,68	413,28	1,40
14.00	10+057	PEHD Dn63 mm	416,11	414,71	1,40

- oznakowania przejść po obu stronach koryta ciek słupkami oznaczeniowymi w sposób trwały zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- powiadomienia tut. Oddziału o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z tyg. wyprzedzeniem,
- sporządzenia po wykonaniu przejść i dostarczenia do siedziby tut. Oddziału powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zawierającej przekroje poprzeczne wykonanych przejść,
- uprzątnięcia po wykonaniu prac koryta ciek wraz z terenem przyległym na koszt inwestora.

Wyrażamy zgodę na udostępnienie terenu działki stanowiącej koryto potoku Czyżynka w obrębie miejscowości Struga na cele budowlane na czas niezbędny do realizacji prac. Na czasowe zajęcia działki stanowiącej koryto cieku lub kanału wymagana jest zgoda DZMIUW, natomiast samo przekazanie terenu oraz zwrotne przekazanie terenu winno odbyć się protokolarnie.

Na przekroczenie cieku należy sporządzić dokumentację (operat wodnoprawny) oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) użytkownik zobowiązany jest do zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami lub ich części.

Uzgodnienie obowiązuje przez okres 3 lat i traci ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

DZMIUW we Wrocławiu  
KIEROWNIK ODDZIAŁU  
w Świdnicy  
*Beata Kwiatkowska*

**Załączniki:**

1. Lokalizacja przejść – 1 szt.
2. Schematy przejść – 1 kpl. (rys. nr 01.00+14.00).
3. Faktura za uzgodnienie.

**Otrzymują:**

1. Adresat .
2. a/a.

Sprawę prowadzi:  
mgr inż. Rafał Żmija, OMM  
☎ 74-852-30-58 w. 35  
✉ [swidnica@dzmiuw.wroc.pl](mailto:swidnica@dzmiuw.wroc.pl)