

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

**Zakład w Wałbrzychu**  
ul. T. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych  
tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14  
sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

**Kolektor Serwis**  
Kmicica 69  
64-100 LESZNO

Wałbrzych, 29.04.2016

Wasz znak: Wa/I/26/2016

Nasz znak: ZIE-EKC/076-343/INF-46/2016

Dot.: uzgodnienia kolizyjnego skrzyżowania projektowanego rurociągu tłoczonego z istniejącą siecią gazową

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu w odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2016r. w sprawie jw. informuje, że uzgadnia przedłożoną dokumentację projektową w zakresie kolizji z naszą infrastrukturą gazową. W związku z tym należy dostosować się do poniższych wytycznych:

1. W obszarze objętym zakresem opracowania w/w. inwestycji przebiega czynny gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia: Dn 500. W miejscu kolizji gazociąg DN 500 posadowiony jest na głębokości 1,9-2,0m.
2. Dla istniejącej czynnej sieci gazowej pśr/c należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).
3. **W odległości mniejszej niż 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr47,poz.401 z dnia 19.03.2003 r.).**
4. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. **W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci**

gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego chodnika lub drogi.

W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków w Zakładzie w Wałbrzychu.

6. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.
7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:
  - usunięcia uszkodzenia;
  - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
  - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
  - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu;
  - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
8. Ponadto informujemy, że sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na następujących głębokościach:
  - minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi 0,6m;
  - dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy) – 0,8m;
  - dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) – 1m.
9. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno - wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu, jak i przez firmę geodezyjną.
10. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie **Dział Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wrocławska 2 58-309 Wałbrzych.**  
Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Rejonu.
11. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do Działu Stacji i Sieci Gazowych.
12. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
13. Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikiem ważne jest do dnia 22.04.2017r. o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.

Informujemy, iż od dnia 01.03.2015 r. uzgodnienia w PSG sp. z o.o. są odpłatne - zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl)

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
Zakład W Walbrzychu  
Robert Jeske

Osoba do kontaktu:

[eleni.karanikola-cieciera@wroclaw.psgaz.pl](mailto:eleni.karanikola-cieciera@wroclaw.psgaz.pl)

tel. 74 842 74 25

w przypadku nieobecności

[jacek.trzcinski@wroclaw.psgaz.pl](mailto:jacek.trzcinski@wroclaw.psgaz.pl)

tel. 74 842 72 14

Otrzymują:

① Adresat + załącznik graficzny

2. Dział Stacji i Sieci Gazowych+ załącznik graficzny

3. ZIE+załącznik graficzny